Registre Public d'Accessibilité



Date Ouverture: 1er Septembre 2017

















Bienvenue à l'Aq FONTENAY LE C Le Bâtiment et l	ОМРТЕ		cessibles
Oui	⊠	Non	
	:		

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et

Oui	\bowtie	Non	

 \boxtimes



Formation du Personnel d'accueil aux différentes situations de Handicap

>	Le personnel est sensibilisé	\boxtimes
>	Le personnel est formé	
>	Le personnel sera formé	



Matériel adapté

- > Le matériel est entretenu et réparé Le personnel connaît le matériel

Consultation du Registre Public d'Accessibilité

A l'Accueil

O	
xiste-t-il un Registre Public de Sécurité :	

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :

Date du dépôt du document : 24 Janvier 2023

Adresse: 62 RUE DE LA REPUBLIQUE

Code Postal: 85200 Ville: FONTENAY LE COMPTE

Nom de la Personne Morale : MAAF ASSURANCES SA

SIRET: 542 073 580 03602 NAF: 6512Z



Accessibilité aux Personnes Handicapées

Sommaire

- Bien Accueillir les Personnes Handicapées Plaquette Ministérielle
- Notice d'Accessibilité
- > Attestation d'Accessibilité
- Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité



Bien accueillir les personnes handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

- → Montrez-vous disponible, à l'écoute et faites preuve de patience.
- → Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
- → Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.
- → Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant ou les distrayant : ils travaillent.

II. Accueillir des personnes avec une déficience motrice

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- + Les déplacements ;
- + Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
- + La largeur des couloirs et des portes ;
- La station debout et les attentes prolongées ;
- + Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.





MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÈNERGIE ET DE LA MER www,developpement-durable, gouv, fr MINISTÈRE DU LOGEMENT, ET DE L'HABITAT DURABLE WANGEMENT BOLOGE



2) Comment les pallier?

- Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges et dégagés.
- → Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
- → Informez la personne du niveau d'accessibilité de l'environnement afin qu'elle puisse juger si elle a besoin d'aide ou pas.

III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

- 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
- Ñ

- + La communication orale ;
- + L'accès aux informations sonores ;
- + Le manque d'informations écrites.

2) Comment les pallier?

- → Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
- Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l'articulation et sans crier.
- Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
- → Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt, expressions du visage...
- → Proposez de quoi écrire.
- → Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- + Le repérage des lieux et des entrées ;
- Les déplacements et l'identification des obstacles ;
- L'usage de l'écriture et de la lecture.



2) Comment les pallier?

- → Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l'environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
- → Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
- → S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant pour guider, en adaptant votre rythme.
- → Informez la personne handicapée sur l'environnement, en décrivant précisément et méthodiquement l'organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d'une assiette...
- → Si la personne est amenée à s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s'asseoir.
- → Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en faire la lecture ou le résumé.
- → Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères (lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien contrastée.
- → Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il suffit de placer la pointe du stylo à l'endroit où elles vont apposer leur signature.
- → N'hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience mentale



A/ Accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle ou cognitive

- 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
 - + La communication (difficultés à s'exprimer et à comprendre);
 - + Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
 - + La maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
 - → Le repérage dans le temps et l'espace ;
 - + L'utilisation des appareils et automates.



2) Comment les pallier?

- → Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots faciles à comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
- → Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela prend du temps.
- → Faites appel à l'image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d'incompréhension.
- → Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
- → Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de l'aider pour le règlement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- + Un stress important;
- Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés;
- + La communication.

2) Comment les pallier?

- → Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
- → Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
- → En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche et rassurez-la.



Pour en savoir plus sur la manière d'accueillir une personne handicapée : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes. html

> Conçu par la DMA en partenariat avec : APAJH, CDCF, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEL

Conception- Réalisation : MEEM-MLHD/SG/SPSSI/ATL2/Benoît Cudelou



Notice d'Accessibilité





Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.)

prévue par les articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation

1- RAPPELS

Réglementation

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêtés du 1er août 2006, du 21 mars 2007, du 11 septembre 2007 et du 30 novembre 2007
- Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007

L'obligation concernant les ERP et IOP

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

- « Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
- « L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Définition de l'accessibilité :

L'accessibilité est une obligation de résultat, il s'agit d'assurer l'usage normal de toutes les fonctions de l'établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2. - "Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente."

2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

En fin de travaux soumis à permis de construire l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE telle que définie par les articles R.111-19-27 et R.111-19-28 du code de la construction et de l'habitation :

Pour les dossiers soumis à permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation à l'issue de l'achèvement des travaux. Cette attestation est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire.

Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux. Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R.462-1 du code de l'urbanisme.

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour une personne ne remplissant pas les conditions prévues au 1^{er} alinéa de l'article R.111.19.27, d'établir une attestation. Est puni de la même peine, le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au 1^{er} alinéa de l'article R.111-19-27. La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

3 - EXIGENCES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ

Le projet doit intégrer l'accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C'est ainsi que seront notamment pris en compte :

- Pour la déficience visuelle: des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d'éclairage
- <u>Pour la déficience auditive</u>: des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée
- Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d'éclairage
- <u>Pour la déficience motrice</u>: des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d'usage des portes et équipements.

Avertissement : cette notice a été élaborée pour vous aider à respecter les dispositions du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007. D'autres types de notices peuvent être utilisées, mais les éléments de détails prévus par ce décret devront impérativement y figurer.

Par ailleurs, ce document a pour principal objectif de décrire comment votre projet répond aux obligations réglementaires. Les cases prévues à cet effet doivent être remplies le plus exhaustivement possible en tenant compte de l'avancement des réflexions au moment du dépôt du dossier. Les dispositions non encore définitives pourront faire l'objet d'ajustements mais il convient toutefois d'indiquer qu'elles seront prises en compte ultérieurement.

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR ET L'ETABLISSEMENT

ט – ו	EMANDEUR (peneticiaire de l'autorisation)				
NOM,	NOM, prénoms MAAF ASSURANCES				
Pour le	es personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire : Mr MAZET Patrick				
	ADRESSE: CHAURAY				
	Code postal 7 9 0 3 6 Commune NIORT Cedex 9				
	Téléphone fixe 0 5 4 9 3 4 3 7 4 0 portable 0 6 0 7 1 2 8 8 6 3				
	Mail stanislas.malgras @ covea-immobilier.fr				
2 – E	2 - ETABLISSEMENT				
NOM d	NOM de l'établissement : MAAF Assurances				
ACTIV	ACTIVITE avant travaux : Vente de contrats d'assurances après travaux : Vente de contrats d'assurances				
IDENT	IDENTITE du futur exploitant : MAAF ASSURANCES Profession libérale oui 🗖 non 🖸				
TYPE(S) et CATEGORIE de l'établissement (selon R123-19 du CCH - voir fiche sécurité) : Type W 5eme Catégorie				
	ADRESSE : 62 Rue de la République				
	Code postal 8 5 2 0 0 0 Commune FONTENAY le COMTE				

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER

1 - Descriptif des travaux envisagés

Création du cloisonnement, remplacement des plafonds, revêtements de sols et revêtements muraux. Mise en place du mobilier et de la signalétique intérieur.

2 - Cheminements extérieurs

- Caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage,)
- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,...)
- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en haut des escaliers, ...)

-,	Qualité d'éclairage (minimum 20 lux),		
	Hors projet.		

3 - Stationnement

- Nombre: 2% du nombre total de places pour le public, situées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur....
- Caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et marquage au sol
- Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum
- Valeur d'éclairement prévue (50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement, 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement), ...

Hors projet. Sur le domaine public.		

4 - Accès aux bâtiments

- Descriptif le cas échéant du dispositif de contrôle d'accès (digicodes, visiophones)
- Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents, ...)
- Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, ...)
- Positionnement des systèmes de communication et des dispositifs de commande (interphone, poignées), ...

Il n'y aura pas de dispositif de digicode ou visiophone à l'entrée.

La porte d'entrée / sortie sera de couleur contrastée et donc facilement repérable. Cette porte, sera conservée dans ses dimensions actuelles 0.90cm de largeur. L'accès PMR à l'agence étant de plain-pied par rapport à l'extérieur, une simple barre de seuil de 2 cm marque la différence de revêtement entre l'intérieur et l'extérieur. La poignée type "bâton de maréchal" sera conservée à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m. par rapport au sol et un bouton d'appel permettra à la personne à mobilité réduite de se signaler

Un espace de manoeuvre de 2.20m x 1.20m est présent à l'intérieur de l'agence pour sortir.

5 - Accueil du public

- Caractéristique des guichets, banques d'accueil, caisses de paiement, comptoirs,...
- Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable
- Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant
- Qualité d'éclairage (minimum 200 lux), ...

Il n'y a pas de banque d'accueil, le public s'installe directement dans l'espace d'attente où un conseiller vient le chercher.

L'espace libre sous les bureaux sera de 30 cm de profondeur, 60 cm de large et 70 cm sous le plan de travail.

L'éclairage dans l'espace d'accueil sera de 200 lux.

6 - Circulations intérieures horizontales

- Éléments structurants repérables par les déficients visuels
- Caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes,...)
- Qualité d'éclairage (minimum 100 lux),

L'agence est de plain-pied, la circulation est accessible et sans danger pour les personnes handicapées. La largeur de la circulation sera de 1.20 minimum.

Les cloisons vitrées seront équipée de vitrophanies entre 0.70 et 1.70m du sol.

L'éclairage de 100 lux minimum sera assuré dans les circulations.

7 - Circulations verticales

➤ Escaliers

- Contraste visuel et tactile en haut des escaliers, qualité d'éclairage (minimum 150 lux),
- Caractéristiques minimales à respecter (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes contrastée, ...), ...

	Sans objet.
L	

➤ Ascenseurs

- Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau accessible
- Conforme à la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, ...)
- Possibilité d'élévateurs à usage permanent par voie dérogatoire, ...

1 0000101	mile a cicrateans a	nouge permanent p	ar rote aerogatori	·, ···	
Sans of	bjet.				

8 - Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

- Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire
- Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur, ...

\sim					
	nc	$^{\circ}$	nı	01	•
- 10	ns	u			ш.

9 - Nature et couleur des matériaux de revêtements et qualité acoustique

- Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds (Les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)
- Traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration matériaux prévus (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons - aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)

- ...

Les revêtements de sol seront en PVC et de couleur contrasté par rapport aux murs.

Le tapis d'entrée en moquette aura une dureté suffisante et ne gênera pas la progression des PMR. Dans l'espace d'attente, l'aire d'absorption acoustique représentera 25% de la surface au sol (Voir détail en feuille jointe + documentation technique).

10 - Portes, portiques et sas

- Dimensionnement des portes battantes, des portes automatiques, des portillons (largeur des portes, positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées,...)

Les portes utilisables par les PMR auront un passage libre de 90 cm avec une poignée facilement préhensible même pour les personnes ayant une difficulté à effectuer une rotation du poignet. Les fermes-portes nécessiteront un effort de poussée < à 50N.

Les portes vitrées recevront une vitrophanie entre 0.70m et 1.70m du sol.

11 - Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande

- Description des appareils distributeurs, des dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation
- Hauteur et emplacement des équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, (Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes - contraste visuel, signalisation,...)
- Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des guichets, mobiliers à usage de lecture, d'écriture ou d'utilisatoin d'un clavier
- Information sonore doublée par une information visuelle

. ..

Les matériels de commande à disposition du public seront situés à une hauteur comprise entre 0.90cm et 1.30m.

12 - Sanitaires - Localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires accelendation de la caractéristique de la cuvette, espace de manœuvre de porte avec pos l'intérieur ou à défaut à l'extérieur - Positionnement de la cuvette, de la barre d'appui (hauteur), des accessoires tels que savon, sèche-mains, - Obligation d'un lave mains à l'intérieur des sanitaires adaptés	ssibilité de demi-tour à
Les sanitaires ne sont pas accessibles au public.	
 13 - Sorties Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être repérable confusion avec les sorties de secours La porte d'entré de l'agence sert également de porte de sortie. Elle sera contrastée vis 	<u>-</u>
comportera sur sa partie vitrée un dispositif de repérage.	
14 -Etablissements ou installations recevant du public assis - Nombre de places accessibles, taux par rapport au nombre total, localisation, chen accéder depuis l'entrée	ninement permettant d'y
Sans objet.	
15 - Etablissements disposant de locaux d'hébergement - Nombre et caractéristiques des chambres, salles d'eau, cabinets d'aisance accessible et locaux par rapport au nombre total, localisation, répartition par catégorie)	es, taux de ces chambres
Sans objet.	
16 - Etablissements ou installations comportant des cabines d'essa	yage, d'habillage

ou de déshabillage, des douches
- Nombre et caractéristiques des cabin

Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles
Sans objet.

17 -	Etablissements comportant	des caisses de	paiement di	sposées en b	atterie
------	----------------------------------	----------------	-------------	--------------	---------

Nombre et locali	sation des caisses a	ccessibles)	
Sans objet.			
Sans objet.			

Date et signature du demandeur,

Le 16/09/22 hyant year parising

"Espace & Tochniques"
Agence Region Centre
23 rue de Cango - 8P 7 - 37270 LARÇAY

ERICE ESPINSTASSE

Attestation d'Accessibilité





Affaire suivie par:
Pascal MATLLET
Pôle Exploitation MAAF
Chauray
79082 Niort cedex 9
Tél.: 05 49 17 76 80

Pascal.maillet@covea-immobilier.fr

Objet : Attestation d'accessibilité d'un ERP de 5ème Catégorie conforme au 31 décembre 2014 exemptant d'Agenda d'Accessibilité Programmée

N/Réf: ADAP 85040

Copie: Mairie de FONTENAY LE COMTE

Préfecture Vendée

29, r Delille

85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9

Chauray, le 18 Février 2015

Lettre Recommandée avec A/R 2C 099 018 2578 1

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation,

Je soussigné, Pascal MAILLET Responsable Pôle Exploitation MAAF, représentant MAAF Assurances SA (SIREN 542 073 580) exploitant de l'Établissement recevant du public de 5ème catégorie ou d'une installation ouverte au public situé 62 RUE DE LA REPUBLIQUE - 85200 - FONTENAY LE COMTE,

Atteste sur l'honneur que l'établissement répond à ce jour aux règles d'accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014, suite à des travaux réalisés dans le cadre des autorisations obtenues selon les pièces jointes.

Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte selon les cas :

□ le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation (cf. arrêté préfectoral accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas de dérogation accordée à un établissement recevant du public remplissant une mission de service public, la mise en place de mesures de substitution permettant d'assurer la continuité du service public.

 α l'accessibilité d'une partie de l'établissement de 5ème catégorie dans laquelle l'ensemble des prestations peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pascal MAILLET Responsable Pôle Exploitation



Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

Les éléments spécifiques décrits sont mis en œuvre, sur certains sites, selon les préconisations validées par les Commissions d'Accessibilité



RAMPE EN FIBRE DE VERRE ULTRA LEGERE AVEC SURFACE ANTI DERAPANTE, MARGELLE DE SECURITE*. POIGNEES DE TRANSPORT

* Grand modèle













Références	Туре	Longueur Max/Min mm	Largeur utile de la rampe mm	Poids max supporté kg	Poids de la rampe kg
30100-070	30100-070 30100-085 RAMPE LARGE FIXE 30100-125 ULTRA LEGERE 30100-165 FIBRE DE VERRE 30100-205	700	730	300	3.5
30100-085		850	750	300	4
30100-125		1250		300	6
30100-165		1650		300	7.5
30100-205		2050		300	9.5

Rampe simple TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduire.



2 - Soulever la poignée coté gauche.



3 - Tirer la poignée vers l'avant.



4 - Poser la rampe au sol.





5 - Basculer la poignée qui fera office de chasse roues.



6 - Répéter les opérations pour la deuxième rampe.



7- Rampe en service.



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe.

Rampe double TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite



2 - Soulever le volet frontal.



3 - Tirer le volet vers l'avant des deux mains.



4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe après chaque utilisation Déploiement manuel de la rampe d'accès





5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe



6 - Répéter les opérations pour le deuxième volet



7- Rampe en service



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe

AUDEA ACCUEIL



Fiche produit Ref. 160 001





Mettez aux normes votre accueil au meilleur rapport qualité-prix

BESOIN DES USAGERS



La réception ou le guichet sont des lieux où la communication est centrale. Pour accéder aux services et entendre correctement, les personnes malentendantes ont besoin d'équipements d'amplification sonore adaptés.

FONCTION DU PRODUIT




En intégrant une boucle magnétique, la LA-90 permet d'amplifier les discussions directement dans l'aide auditive de l'usager lorsque positionnée en mode T. Avec son micro intégré, la LA-90 ne nécessite pas d'équipement supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : gris et bleu personnalisable sur demande
- Dimensions: 200 x 185 x 70 mm
- Poids: 635 g
 Portée: 1 m²
- Alimentation: secteur ou batterie (6h)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Récepteur LPU-1 et CRESCENDO 50
- Microphones jack







RAPPEL DE LA LOI ET DES NORMES

Art. 5-II : « Lorsque l'accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l'installation d'un tel système, celui-ci est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme. Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re et 2e catégories sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique. »

O Droits réservés - EO GUIDAGE - 1606









Modules de maintenance pour Ascenseurs

Périodicité des visites : toutes les 6 semaines

MODULE DE BASE *CONTROLE COMPLET* Fréquence et opérations imposées par la législation 1 fois par an* Contrôles à chaque visite Contrôles Manœuvre: • composants du coffret de manœuvre (relais, transformateur, cartes Paliers: électroniques) • boutons d'appel, voyants et indicateurs • système de sélection d'étages en machinerie (mécanique ou électrique) portes et vantaux • fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, anti-dérive • serrures, des ferme-portes ou contrepoids, l'efficacité du verrouillage et électrique, témoin de présence à niveau, sonde de température d'huile contact de fermeture ventilation forcée du local oculus • éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine • des dispositifs limitant les possibilités d'actes de vandalisme Contrôles Treuil ou Machine: • groupe de traction dans sa globalité • précision d'arrêt de la cabine par rapport au palier • ensemble « freins » • alarme, téléalarme, dispositif de secours niveau d'huile du réducteur, des paliers moteur • boutons et voyants, éclairage • graisseurs automatiques • vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles, cellule • tension des courroies et anti-patinage radar, boutons de réouverture) • dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance, boite à bornes, Machinerie: • niveau d'huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils hydrauliques. • contacts de fin de course haut et bas Egalement observés: • contrôle de la course poulie/frein • confort au démarrage et à l'arrêt Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de pression, • fonctionnement flèches de sens et de indicateur en cabine réchauffeur et/ou refroidisseur, niveau et aspect de l'huile, extra course haut et • les éventuels bruits, vibrations has. **Contrôles Gaine** • fixation des guides, cordon souple, chaine de compensation • éclairage • fonctionnement du hoitier d'inspection Fréquence et opérations imposées par la législation • arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de celle-ci et du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs) Contrôles 2 fois par an • poulies et dispositifs de fin de course Câbles : • parties non visibles des paliers (seuils de porte, tôles chasse-pieds, frontons) • état, tension, allongement et points de fixation • amortisseurs en fosse • usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage électrification • câblettes et chaines **Contrôles Portes Palières** Frein: Opérations identiques à celles du module « porte cabine et» mais effectuées sur • usure des garnitures, test de l'efficacité toutes les portes à tous les paliers. • isonivelage, vanne de descente manuelle et antidérive pour appareil hydraulique • éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins, oculus) • éléments mobiles (vantaux, galets, pivots) Fréquence et opérations imposées par la législation • éléments participant à la bonne fermeture et réouverture des portes : Contrôles 1 fois par an câblettes, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc, serrure (shunt, percuteur, pêne), Contrôle parachute : • composants de l'opérateur qui manœuvre les portes cabine : navette, tension • composants du parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements des câblettes, courroies, chaînes contacts électriques. de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur ou sous la cabine) **Contrôles Signalisation** • limiteur de vitesse et poulie de tension • boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers • essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le technicien s'assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne retombée du



récupérateurs d'huile.

mécanisme et du réarmement correct du contact

pompe à main, descente manuelle sont testés.

appareil hydraulique : étanchéité, réducteur de débit, soupape de rupture,

Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la cuvette, des

Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d'entretien selon la périodicité précisée au contrat (la législation n'impose pas de cadre périodique ou d'opérations minimales comme c'est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté à chaque appareil qui comprend notamment les opérations suivantes :

Le contrôle de l'ensemble des dispositifs de sécurité,

Le contrôle du groupe moteur,

Le contrôle du système de transmission mécanique,

Le contrôle de la sécurité des contacts de fin de course,

Le contrôle des boîtes à boutons,

Le contrôle des contacts de protection dans le tableau général,

Le contrôle de sécurité d'accès haut et bas,

Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

Modules de maintenance Portes

Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire associés au cours d'une même visite, selon la programmation définie par le plan d'entretien

Module Sécurité	Module Inspection
- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule	Les éléments du module sécurité + :
- Débrayage manuel - Limiteur d'effort	Verrouillage de la porteEléments de guidage : rails, galets
- Articulations : charnières, pivot- Zone d'accostage	- Organes de commande
- Signalisation : feux clignotants, éclairage, marquage au sol	Système d'équilibrage : contrepoids, ressortsArmoire de commande
- Transmission : bras, câbles, chaînes, courroies - Opérateur : moto-réducteur, opérateur hydraulique	- Fixation de la porte- Système antichute
operateur i moto-reducteur, operateur nydraunque	- Etat peinture et corrosion

Documents complémentaires à consulter dans le Registre de Sécurité

Disponible à la demande auprès du personnel de l'Agence

